

Випробувальна лабораторія підприємства "Укрпромсерт"
49100, м. Дніпро, вул. Мандриківська, 336/2

УПС № 00533

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Керівник випробувальної
лабораторії

О. І. Рисенко

"13" серпня 2020 р.



ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ №20/598-4-20
від "13" серпня 2020 р.

Випробувальна лабораторія приватного підприємства "Укрпромсерт" провела випробування мастики композиційної віброшумопоглинальної ВІБРОШТОРМ.А.

| | |
|---------------------------------------|--|
| Замовник випробувань | ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ТОВАРИСТВО «ТЕКСОЛЮТ», м. Київ, вул. Васильківська, буд. 2А, офіс 3А. Код ЄДРПОУ 42685145 |
| Випробування виконувались на підставі | Згідно листа-заявки від 05.08.2020 |
| Виробник продукції | ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ТОВАРИСТВО «ТЕКСОЛЮТ», Україна. |

| | |
|---|--|
| Акти відбору зразків | Зразок надано замовником |
| Акти ідентифікації зразків | Зразок надано замовником |
| Дата одержання зразків та їх реєстраційні номери | 05.08.2020. Реєстраційний номер УПС 20/1-5 |
| Кількість та заводські номери зразків | 3 кг. Б/н. |
| Випробування проводились у період | 05.08.2020 – 13.08.2020 |
| Місце проведення випробувань | ВЛ ПП «Укрпромсерт», м. Дніпро. |
| Умови проведення випробувань | Температура навколишнього Середовища 21°C Атмосферний тиск 101,2 – 102,6 кПа Відносна вологість 55 % |
| Випробування зразків проводились на відповідність вимогам | ТУ У 20.3-42685145-001:2020 «Мастики композиційні спеціальні» |
| Процедура випробувань встановлена згідно | ДСТУ ISO 354:2007 ДСТУ EN 12354-6:2019 |




Результати випробувань:

| Найменування показників | Норма згідно нормативного документа на продукцію | Фактично одержані результати випробувань | НД на метод випробувань |
|-------------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Звукопоглинання, дБ, не менше | 15 | 15 | ДСТУ ISO 354:2007, ДСТУ EN 12354-6:2019 |

Висновок: мастика композиційна віброшумопоглинальна ВІБРОШТОРМ.А (товщина шару від 3мм) за показником звукопоглинання відповідає вимогам ТУ У 20.3-42685145-001:2020 «Мастики композиційні спеціальні»

Додаткова інформація: Результати випробувань і вимірювань, наведені в даному протоколі, відносяться тільки до випробуваного зразка рег. № УПС 20/1-5.

Керівник лабораторії



Рисенко О.І.

Протокол випробувань складений у трьох примірниках. Передрукування або розмноження цього протоколу випробувань без дозволу випробувальної лабораторії приватного підприємства «Укрпромсерт» заборонено.