

Випробувальна лабораторія підприємства "Укрпромсерт"  
49100, м. Дніпро, вул. Мандриківська, 336/2

УПС № 00534

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Керівник випробувальної  
лабораторії

О. І. Рисенко  
"13" серпня 2020 р.

**ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ №21/598-4-20**  
від "13" серпня 2020 р.

Випробувальна лабораторія приватного підприємства "Укрпромсерт" провела випробування мастики композиційної термогідрошумоізолюючої ТЕРМОШТОРМ.

Замовник випробувань	ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ТОВАРИСТВО «ТЕКСОЛІОТ», м. Київ, вул. Васильківська, буд. 2А, офіс 3А. Код ЄДРПОУ 42685145
Випробування виконувались на підставі	Згідно листа-заявки від 05.08.2020
Виробник продукції	ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ТОВАРИСТВО «ТЕКСОЛІОТ», Україна.

Акти відбору зразків	Зразок надано замовником
Акти ідентифікації зразків	Зразок надано замовником
Дата одержання зразків та їх реєстраційні номери	05.08.2020. Реєстраційний номер УПС 21/1-5
Кількість та заводські номери зразків	3 кг. Б/н.
Випробування проводились у період	05.08.2020 – 13.08.2020
Місце проведення випробувань	ВЛ ПП «Укрпромсерт», м. Дніпро.
Умови проведення випробувань	Температура навколишнього Середовища 21°C Атмосферний тиск 101,2 – 102,6 кПа Відносна вологість 55 %
Випробування зразків проводились на відповідність вимогам	ТУ У 20.3-42685145-001:2020 «Мастики композиційні спеціальні»
Процедура встановлена згідно випробувань	ДСТУ ISO 354:2007 ДСТУ EN 12354-6:2019



## Результати випробувань:

Найменування показників	Норма згідно нормативного документа на продукцію	Фактично одержані результати випробувань	НД на метод випробувань
1	2	3	4
Звукопоглинання, дБ, не менше	15	15	ДСТУ ISO 354:2007, ДСТУ EN 12354-6:2019

Висновок: мастика композиційна термогідрошумоізолююча ТЕРМОШТОРМ (товщина шару від 3мм) за показником звукопоглинання відповідає вимогам ТУ У 20.3-42685145-001:2020 «Мастики композиційні спеціальні»

Додаткова інформація: Результати випробувань і вимірювань, наведені в даному протоколі, відносяться тільки до випробуваного зразка рег. № УПС 21/1-5.

Керівник лабораторії

Рисенко О.І.

Протокол випробувань складений у трьох примірниках. Передрукування або розмноження цього протоколу випробувань без дозволу випробувальної лабораторії приватного підприємства «Укрпромсерт» заборонено.